

TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL AC 1160-17
CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL AC 1160-17**ADITAMENTO 3**

CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CARREGADORES E BATERIAS -2CCB-1, SETOR 1, SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA E DA ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO CONECTANDO OS PÁTIOS DE 500 KV

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Tomada de Preços Binacional AC 1160-17, a ITAIPU dá continuidade ao processo licitatório suspenso por meio do Aditamento 2, estabelecendo novos os prazos e:

- a) altera datas do Anexo I - Calendário de Eventos do CBC; (*nova data da sessão pública: 19.09.17*)
- b) altera na Planilha de Preços (Anexo III do CBC) e no Orçamento Estimado (Anexo IV do CBC), o subitem 11.3:

PARA:

Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas de passagem, tomadas de dados, conectores, cabos, luvas e demais acessórios para a perfeita instalação e funcionamento da Antena de TMR (fornecida pela ITAIPU).

- c) altera o item 7 na Seção III da Especificação Técnica, Anexo II do CBC (destacado com letras na cor azul):

PARA:

(...)

O sistema de telefonia e dados deve fornecer comunicação entre o usuário e o restante da usina. Para isto, deverá ser instalado um ramal telefônico a 0,30m do chão, um ramal a 1,30m próximo a porta para instalação de um telefone Nitron e um ponto a 2,20m para instalação de uma antena de TMR (Telefonia Móvel Restrita). *O aparelho telefônico e a antena serão fornecidos pela ITAIPU.*

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os eletrodutos, condutores, caixas de passagem, placas, conectores RJ-45 e RJ-11, espelhos,

ADITIVO 3

CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE LOS CARGADORES Y BATERÍAS -2CCB-1, SECTOR 1, SUBESTACIÓN MARGEN DERECHA Y DE LA ESCALERA DE ACCESO EN HORMIGÓN ARMADO CONECTADO A LOS PATIOS DE 500 KV

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del Concurso de Precios Binacional AC 1160-17, la ITAIPU reanuda el proceso licitatorio suspendido mediante Aditivo 2, estableciendo nuevos plazos y:

- a) altera fechas del Anexo I - Calendario de Eventos del PBC (*nueva fecha de la sesión pública: 19.09.17*);
- b) altera en la Planilla de Precios (Anexo III del PBC) y en el Presupuesto Estimado (Anexo IV del PBC), el sub-ítem 11.3:

PARA:

Provisión e instalación de electroductos, cajas de pasaje, tomadas de dados, conectores, conectores, empalmes y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento de la Antena de TMR (suministrada por la ITAIPU).

- c) altera el ítem 7 en la Sesión III de la Especificación Técnica, Anexo II del PBC (destacado con letras en color azul):

PARA:

(...)

El sistema de telefonía y datos debe suministrar comunicación entre el usuario y el resto de la usina. Para esto, deberá ser instalado un ramal telefónico a 0,30m del piso, un ramal a 1,30m próximo a la puerta para instalación de un teléfono Nitron y un punto a 2,20m para instalación de una antena de TMR (Telefonia Móvil Restrita). *El aparato telefónico y la antena serán proveídos por la ITAIPU.*

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar los electroductos, conductores, cajas de paso, placas, conectores RJ-45 y RJ-11,

parafusos e demais acessórios para perfeita instalação e funcionamento e cabos de telefonia conforme desenho 6456-DC-G6948. Não é responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos telefones.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a infraestrutura necessária para a antena de TMR, modelo Estação Radio Base B712 da fabricante SOPHO, a qual será fornecida pela ITAIPU.

(...)

- d) altera o subitem 7.1 na Seção III da Especificação Técnica, Anexo II do CBC :

PARA:

(...)

A medição do Fornecimento e Instalação de infraestrutura para a instalação de Antena de TMR, item 11.3 da Planilha de Preços, será global (GL) e efetuada somente após a conclusão total dos serviços, acima descritos, aprovação e a eliminação de todas as pendências apontadas pela Fiscalização da ITAIPU. Incluem-se a este item, eletrodutos, caixas de passagem, tomadas de dados, conectores cabos, luvas e demais componentes e serviços para a perfeita instalação e funcionamento.

- e) torna sem efeito as versões anteriormente publicadas e disponibiliza, anexos a este Aditamento, as versões atualizadas dos seguintes documentos do CBC:

- Anexo I - Calendário de Eventos.
- Anexo II - Especificação Técnica.
- Anexo III - Planilha de Preços.
- Anexo IV- Orçamento Estimado.

- f) disponibiliza anexos a este Aditamento, desenhos que são citados na Especificação Técnica e ausentes na publicação do CBC em 03/08/17, adicionando ainda os seguintes desenhos:

6451-DC-G3605-P: Setor 1 - 500kV - Seccionamento L3/L11 e L4/L12 - Serviços Auxiliares - Iluminação e Tomadas - Circuitos de Alimentação - Planta Parcial - Fl.2/2;

espejos, bulones y demás accesorios para la perfecta instalación y funcionamiento y conductores de telefonía conforme diseño 6456-DC-G6948. No es responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de los teléfonos.

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar la infraestructura necesaria para la antena de TMR modelo Estación Radio Base B712 del fabricante SOPHO, la cual será suministrada por ITAIPU.

(...)

- d) altera el sub ítem 7.1 en la Sesión III de la Especificación Técnica, Anexo II del PBC:

PARA:

(...)

La medición de Provisión e Instalación de infraestructura para instalación de Antena de TMR, ítem 11.3 de la Planilla de Precios, será global (GL) y efectuada solamente después de la conclusión total de los servicios, encima descritos y la eliminación de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalización de la ITAIPU. Se incluye a este ítem, electroductos, cajas de pasaje, tomas de datos, conectores conductores, empalmes y demás componentes y servicios para la perfecta instalación y funcionamiento.

- e) deja sin efecto las versiones anteriormente publicadas y pone a disposición, anexos a este Aditivo, las versiones actualizadas de los siguientes documentos del PBC:

- Anexo I - Calendario de Eventos.
- Anexo II - Especificación Técnica.
- Anexo III - Planilla de Precios.
- Anexo IV - Presupuesto Estimado.

- f) pone a disposición, anexos a este aditivo, diseños que son citados en la Especificación Técnica y ausentes en la publicación del 03/08/17, adicionando aun los siguientes diseños:

6451-DC-G3605-P: “Setor 1 - 500kV - Seccionamento L3/L11 e L4/L12 - Serviços Auxiliares - Iluminação e Tomadas - Circuitos de Alimentação - Planta Parcial - Fl.2/2”;

6628-DF-G3609-9: Setor 1 - 500kV - Seccionamento L3/L11 e L4/L12 - Serviços Auxiliares de Corrente Alternada - Quadro de Iluminação Normal 220V - Diagrama Unifilar, Trifilar, Funcional e Diagrama de Fiação.

6628-DF-G3609-9: “Setor 1 - 500kV - Seccionamento L3/L11 e L4/L12 - Serviços Auxiliares de Corrente Alternada - Quadro de Iluminação Normal 220V - Diagrama Unifilar, Trifilar, Funcional e Diagrama de Fiação.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições da Tomada de Preços Binacional AC 1160-17.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Binacional AC 1160-17.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 30.08.17

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 30.08.17