

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AC 1208-17
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AC 1208-17

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

ADQUISICIÓN DE UPS

ADITAMENTO 3

ADITIVO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AC 1208-17, a ITAIPU altera o subitem 3.2.9 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AC 1208-17, la ITAIPU altera el sub ítem 3.2.9 de las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC:

DE:

3.2.9 Físico

(...)

II. Dimensões máximas de largura: 133.00 mm.

III. Dimensões máximas de profundidade: 666.00 mm.

IV. Peso Líquido: 55 kg.

(...)

VI. Altura máxima total no *rack*: 3U.

DE:

3.2.9 Físico

(...)

II. Dimensiones máximas de largo: 133.00 mm.

III. Dimensiones máximas de profundidad: 666.00 mm.

IV. Peso Líquido: 55 kg.

(...)

VI. Altura máxima total en el *rack*: 3U.

PARA:

3.2.9 Físico

(...)

II. Dimensões máximas de largura: 176.00 mm.

III. Dimensões máximas de profundidade: 720.00 mm.

IV. Peso Líquido: 62 kg.

(...)

VI. Altura máxima total no *rack*: 4U.

PARA:

3.2.9 Físico

(...)

II. Dimensiones máximas de largo: 176.00 mm.

III. Dimensiones máximas de profundidad: 720.00 mm.

IV. Peso Líquido: 62 kg.

(...)

VI. Altura máxima total en el *rack*: 4U.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AC 1208-17.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AC 1208-17.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 28.08.17

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 28.08.17