

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 0057-18

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO "SPLIT" INVERTER

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0057-18, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

A CONTRATADA será responsável pela instalação dos equipamentos licitados?

RESPOSTA

Não, o registro de preços é para fornecimento dos equipamentos, não inclui instalação.

PERGUNTA 2

O item 2.d das Especificações Técnicas exige o que segue:

"Unidades evaporadoras na cor gelo, com opção de renovação de ar somente para os modelos "Piso-teto", com filtros anti-poeira, bactéria e de eliminação de odores indesejáveis, com opção de filtros adicionais (carvão ativado, fotocatalítico e eletrostático)"

Com relação aos filtros " carvão ativado, fotocatalítico e eletrostático", o equipamento deve dispor de pelo menos algum destes e não todos, certo?

Adiantamos que nenhum equipamento no mercado disporá de todos estes filtros.

RESPOSTA

O uso de filtros adicionais, como carvão ativado, fotocatalítico e eletrostático, é opcional.

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 0057-18.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 23 de fevereiro de 2018
---	-------------------------------