

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 1584-17

FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VÍDEO E POSTOS DE CONTROLE DE RONDA PARA O PARQUE DA PIRACEMA DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto na letra “b” do subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17, a ITAIPU responde a pergunta formulada nessa licitação.

PERGUNTA 1

No Caderno de Bases e Condições, em seu subitem 1.3.2 é requisitado atestado ou certificado de desempenho de um “Sistema de ronda eletrônica com leitura de cartão de proximidade e conectividade online com o sistema servidor”. Entendemos que a apresentação de atestado, que contemple o fornecimento e instalação de um sistema de controle de acesso, que utilize leitoras e cartões de proximidade, conectadas online com um sistema servidor, possuindo a mesma complexidade das instalações e configurações ora exigidas, atende ao solicitado. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. A comprovação de capacidade técnica por equivalências de tecnologias entre o sistema de ronda eletrônica online (que representa o conceito global da solução exigida nas Especificações Técnicas) e outro sistema coletor de dados que atue em tempo real (online), somente poderá ser aceito caso o(s) Atestado(s) ou Certificado(s) comprove(m) que a proponente instalou no mínimo:

- Uma solução de coleta de dados de cartão de proximidade, contendo leitora de cartão de proximidade e a sua conectividade em tempo real (online) a um servidor; e
- Uma solução de sistema de ronda eletrônica, independente do método registro da marcação e da sua conectividade ao sistema servidor.

Por fim, cumpre esclarecer que o acúmulo de conhecimento técnico a respeito das duas tecnologias supracitadas é, no entender da ITAIPU, suficiente para comprovar a capacidade técnica necessária para oferecer a solução requerida nas Especificações Técnicas, Anexo I do CBC.

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 1584-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 06 de dezembro de 2017
---	------------------------------