

**PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 1893-16**

**MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GRAMADÃO VILA A, PÁTIO DO ALMOXARIFADO E ESTACIONAMENTOS DO CREDENCIAMENTO ME E SITT.GG**

**ADITAMENTO 1**

- I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1893-16, a ITAIPU responde consulta formulada por interessada nesta licitação:

**PERGUNTA**

Gostaria de saber se podemos participar somente de um dos lotes, pois minha empresa não fornece mão de obra.

**RESPOSTA**

Sim, conforme a alínea C do subitem 2.15.1 do CBC, “a proponente não está obrigada a cotar preços para todos os lotes, contudo deverá cotar preços unitários para todos os itens que compõem o(s) lote(s) que pretende concorrer”.

- II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1893-16, a ITAIPU altera no item 6 da Especificação Técnica do Lote 2 o fluxo luminoso mínimo requerido da luminária led:

DE: 13.000 lúmens

**PARA: 30.000 lumens**

- III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 1893-16.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 9 de novembro de 2016
---	-----------------------------