

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 2000-17

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA, COBERTURA E PAREDES DE FECHAMENTO METÁLICAS DE EDIFICAÇÃO, LOCALIZADA NA ÁREA DA ANTIGA COBAL, NA VILA A, MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PR

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 2000-17, a ITAIPO, responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA

No Anexo I - Especificações Técnicas, no item 6.7 diz que: "Para este item a contratada deverá prever obrigatoriamente a presença de engenheiro civil no canteiro de obras para acompanhamento de todos os serviços realizados no local." Para a composição de custo do item 1.6 do Anexo III, devemos considerar o engenheiro civil em tempo integral na obra?

RESPOSTA

Sim, entendimento correto.

PERGUNTA

item 2.5 do Anexo II – "Orçamento Estimado" descreve: "Pintura em estrutura metálica, janelas e chapas de acabamento com aplicação de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte sintético branco.". Nesse item está incluída a pintura da nova veneziana a ser instalada (item 2.14 do Anexo II) ou apenas a pintura das estruturas metálicas já existentes?

RESPOSTA

A medição da pintura das esquadrias será realizada conforme apresentado no subitem 2.5 da Planilha de Preços, Anexo III do CBC.

PERGUNTA

O projeto "Detalhamento de veneziana" não especifica as características do material metálico que deve ser utilizado para confecção da esquadria. Quais as características (espessura da chapa, tipo metálico, etc...) que devemos considerar?

RESPOSTA

Favor reportar-se ao Item II deste aditamento.

PERGUNTA

O item 2.14 do Anexo II – "Orçamento Estimado" descreve: "ESQUADRIA TIPO VENEZIANA E CHAPA LISA tipo fixo cor cinza". Qual o tipo de pintura que deve ser considerado para a composição de custo do item?

RESPOSTA

A pintura a ser utilizada nas esquadrias será conforme indicado no subitem 2.5 da Planilha de Preços e critério de execução do subitem 7.4 da Especificação Técnica na cor cinza.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 2000-17, a ITAIPU altera o subitem 7.7 da Especificação Técnica, Anexo I do CBC, incluindo os seguintes parágrafos:

(...)

Para a confecção das esquadrias metálicas devem ser utilizados chapas e perfis que atendam ao padrão ASTM A36 ou SAE 1010 com espessura mínima das chapas de 1,2mm (número 18). Os perfis de suporte devem garantir a rigidez da estrutura da esquadria.

A medição da pintura das esquadrias será por metro quadrado (m²) efetivamente executado, conforme subitem 2.5 da Planilha de Preços e critério de execução do subitem 7.4 desta Especificação Técnica na cor cinza.

(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2000-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 03 de novembro de 2017
---	------------------------------