

## SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 0240-18

**CONSTRUCCIÓN DE 4.968 M<sup>2</sup> DE CERRAMIENTOS INTERIORES, PISO ELEVADO Y CIELORRASO JUNTO CON OBRAS DE ALBAÑILERÍA COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE COORDINACIÓN EJECUTIVA - MD, EN LA CIUDAD DE HERNANDARIAS - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.**

### ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0240-18, la ITAIPU responde preguntas realizadas por interesados en esta licitación:

#### PREGUNTA 1

¿La terminación del piso que descripción tendría? Ítems: 240.530.760.930.

#### RESPUESTA

Para los ítems 240.530.760.930: La terminación del piso es la de la placa lisa de la misma baldosa, no llevará alfombras. El color y diseño estará supeditado a la aprobación por parte de la fiscalización, previa presentación de muestra.

#### PREGUNTA 2

La fachada muro cortina, no menciona Glazing. ¿De esta manera se descarta el sistema de Glazing? Ítems: 270.420.640

#### RESPUESTA

Para los ítems 270.420.640: El muro cortina será instalado usando el sistema Glazing, donde los paños DVH irán adheridos entre sí con silicona estructural siendo toda la estructura portante interna, así como se describe en las especificaciones técnicas.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0240-18.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.

Fecha: 03 de abril de 2018.