

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 2082-18**REGISTRO DE PRECIOS PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR (USF)****ADITIVO 3**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2082-18, la ITAIPU responde a las consultas realizadas por interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

Solicitamos prórroga de 30 días hábiles posteriores a la fecha de entrega propuesta por la convocante, de tal forma pueda dar el tiempo necesario para la realización de propuestas analíticas con precios que se ajusten a la necesidad del proyecto.

RESPUESTA

Por la urgencia de la contratación la ITAIPU mantiene los plazos establecidos en el Calendario de Eventos del Pliego de Bases y Condiciones.

PERGUNTA 2.

Podría decirnos los lugares de las obras. Entendemos que son 2 lotes, pero quisiéramos saber si en cuantos lugares estarían los trabajos.

RESPUESTA

Conforme se establece en los documentos del proceso de referencia, las obras serán ejecutadas en Unidades de Salud Familiar (USF) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS, en los Departamentos de Concepción y San Pedro, de acuerdo a los Lotes correspondientes.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2082-18, la ITAIPU altera:

a) Ítem 1690 de las Especificaciones Técnicas - Anexo II del PBC - LOTE 1:**DE:****1690. REGISTRO. DE 2,60 X 2,60 CMS (PROF.: VARIABLE) CON TAPA METALICA PARA TANQUE DE 3000 LTS**

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta la profundidad indicada según necesidades de enterramiento del tanque, y de paredes de 0,30m, asentados con un mortero de dosaje Tipo B.

El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 10cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm y armadura positiva y negativa.

Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo.

Incluye la excavación necesaria para realizar los trabajos de construcción de dicho registro.

Y los siguientes trabajos:

- Mampostería armada de ladrillo común de 30 cm con dos varillas de 8 mm cada 4 hiladas, argamasa 1:3 (impermeabilización interior a base de dispersión con carga de cemento SIKA TOP 107 o equivalente).
- Construcción de registro de mampostería con tapa de H°A° de mínimamente 50x50 cm de medidas internas.
- Revoque de paredes a una capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo

- Construcción de tapa metálica (con pintura de protección y terminación).

Forma de Medición

Se medirá y pagara de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los precios estipulados en la Planilla de Precios de la Oferta Comercial.

PARA:**1690. BASE DE CONCRETO SOBREELEVADO PARA TANQUE INFERIOR DE 2,20X2,20M Y 0,80X0,80M PARA BASE DE MOTOBOMBA. INCLUYE TECHO DE CHAPA PARA MOTOR CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERSIANA DE PROTECCIÓN**

Se construirá una base de hormigón armado de 0,10m de espesor con terminación de alisada de cemento TIPO I, sobre un terreno rellenado y compactado contenido entre muros, deberá estar a una altura mínima de 0,30 m sobre el nivel de suelo natural y en un lugar accesible, con una pendiente mínima para el desagüe de aguas de lluvia. El sitio será indicado en los planos según proyecto y se podrá admitir ligeras variaciones en sus dimensiones para ajustarlo a casos particulares. Incluye todos los rubros necesarios para su construcción, como ser excavaciones, relleno y compactación de tierra, muro de contención de 0,30 m asentada a una profundidad de por lo menos 0,30 m, revocado con mortero TIPO E en su totalidad y pintado al látex exterior. Las medidas de la base serán de 2,20x2,20 m. Se debe construir una base para motobomba y deberá respetar las mismas características de la base del tanque inferior, con dimensiones indicadas en la planilla y/o planos, previendo a la vez una protección de techo de chapas sobre estructura metálica, la bomba debe quedar contenida en un nicho apersianado con puertas para inspección, y se debe garantizar su protección suficiente de la lluvia y su seguridad mediante portacandados, como así también su accesibilidad y maniobrabilidad.

Forma de Medición

Se medirá y pagara de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los precios estipulados en la Planilla de Precios de la Oferta Comercial.

b) Ítem 1700 de las Especificaciones Técnicas - Anexo II del PBC - LOTE 2:**1700. REGISTRO. DE 2,60 X 2,60 CMS (PROF.: VARIABLE) CON TAPA METALICA PARA TANQUE DE 3000 LTS**

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta la profundidad indicada según necesidades de enterramiento del tanque, y de paredes de 0,30m, asentados con un mortero de dosaje Tipo B.

El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 10cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm y armadura positiva y negativa.

Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo.

Incluye la excavación necesaria para realizar los trabajos de construcción de dicho registro.

Y los siguientes trabajos:

- Mampostería armada de ladrillo común de 30 cm con dos varillas de 8 mm cada 4 hiladas, argamasa 1:3 (impermeabilización interior a base de dispersión con carga de cemento SIKA TOP 107 o equivalente).
- Construcción de registro de mampostería con tapa de H°A° de mínimamente 50x50 cm de medidas internas.
- Revoque de paredes a una capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo
- Construcción de tapa metálica (con pintura de protección y terminación).

Forma de Medición

Se medirá y pagara de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los precios estipulados en la Planilla de Precios de la Oferta Comercial.

PARA:
1700. BASE DE CONCRETO SOBREELEVADO PARA TANQUE INFERIOR DE 2,20X2,20M Y 0,80X0,80M PARA BASE DE MOTOBOMBA. INCLUYE TECHO DE CHAPA PARA MOTOR CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERSIANA DE PROTECCIÓN

Se construirá una base de hormigón armado de 0,10m de espesor con terminación de alisada de cemento TIPO I, sobre un terreno rellenado y compactado contenido entre muros, deberá estar a una altura mínima de 0,30 m sobre el nivel de suelo natural y en un lugar accesible, con una pendiente mínima para el desagüe de aguas de lluvia. El sitio será indicado en los planos según proyecto y se podrá admitir ligeras variaciones en sus dimensiones para ajustarlo a casos particulares. Incluye todos los rubros necesarios para su construcción, como ser excavaciones, relleno y compactación de tierra, muro de contención de 0,30 m asentada a una profundidad de por lo menos 0,30 m, revocado con mortero TIPO E en su totalidad y pintado al látex exterior. Las medidas de la base serán de 2,20x2,20 m. Se debe construir una base para motobomba y deberá respetar las mismas características de la base del tanque inferior, con dimensiones indicadas en la planilla y/o planos, previendo a la vez una protección de techo de chapas sobre estructura metálica, la bomba debe quedar contenida en un nicho apersianado con puertas para inspección, y se debe garantizar su protección suficiente de la lluvia y su seguridad mediante portacandados, como así también su accesibilidad y maniobrabilidad.

Forma de Medición

Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los precios estipulados en la Planilla de Precios de la Oferta Comercial.

c) Ítems 1680 y 1690 de la Planilla de Precios Estimados Anexo III del PBC - LOTE 1:
DE:

1680	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	36,00	m	129.000	4.644.000
1690	MAT+MDO	Base de concreto	1	12,00	m	6.000.000	72.000.000

PARA:

1680	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	36,00	un	129.000	4.644.000
1690	MAT+MDO	Base de concreto sobre elevado para tanque inferior de 2,20x2,20m y 0,80x0,80m para base de motobomba. Incluye techo de chapa para motor con estructura metálica y persiana de protección	1	12,00	un	6.000.000	72.000.000

d) Ítems 1690 y 1700 de la Planilla de Precios Estimados Anexo III del PBC - LOTE 2:
DE:

1690	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	21,00	m	129.000	2.709.000
1700	MAT+MDO	Registro. De 2,60 x 2,60 cms (prof.: variable) con tapa metálica para tanque de 3000 lts	1	7,00	m	6.000.000	42.000.000

PARA:

1690	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	21,00	un	129.000	2.709.000
1700	MAT+MDO	Base de concreto sobreelevado para tanque inferior de 2,20x2,20m y 0,80x0,80m para base de motobomba. Incluye techo de chapa para motor con estructura metálica y persiana de protección	1	7,00	un	6.000.000	42.000.000

e) Ítems 1680 y 1690 de la Planilla de Precios Anexo IV del PBC - LOTE 1:
DE:

1680	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	36,00	m		
1690	MAT+MDO	Base de concreto	1	12,00	m		

PARA:

1680	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	36,00	un		
1690	MAT+MDO	Base de concreto sobre elevado para tanque inferior de 2,20x2,20m y 0,80x0,80m para base de motobomba. Incluye techo de chapa para motor con estructura metálica y persiana de protección	1	12,00	un		

f) Ítems 1690 y 1700 de la Planilla de Precios Anexo IV del PBC - LOTE 2:
DE:

1690	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	21,00	m		
1700	MAT+MDO	Registro. De 2,60 x 2,60 cms (prof.: variable) con tapa metálica para tanque de 3000 lts	1	7,00	m		

PARA:

1690	MAT+MDO	Registro. De 30 x 30 cms (prof.: variable) con tapa metálica	1	21,00	un		
1700	MAT+MDO	Base de concreto sobreelevado para tanque inferior de 2,20x2,20m y 0,80x0,80m para base de motobomba. Incluye techo de chapa para motor con estructura metálica y persiana de protección	1	7,00	un		

Obs: Se adjuntan al presente aditivo los Anexos III y IV, Planilla de Precios Estimados y Planilla de Precios, del Lote 1 y Lote 2, alterados conforme arriba.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 2082-18.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 21 de setiembre de 2018.