

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADITIVO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

Contratación de una empresa para la prestación de servicios de retiro de mamparas de vidrio existentes, con provisión y colocación de mamparas de acero inoxidable, para boxes sanitarios en los baños ubicados en el Edificio ITAIPU - Asunción.

2. GENERALIDADES

Estas especificaciones regulan las normas y procesos de trabajo que deben ser observados en la ejecución del servicio objeto de estas Especificaciones Técnicas.

El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos según las normas, reglamentos y procedimientos establecidos de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas.

La fiscalización podrá rechazar todos aquellos trabajos que no reúnan las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas. Como así también podrá ordenar la suspensión del servicio, verificación y vuelta a realizar cuando esta lo requiera, sin costo para la ITAIPU, para garantizar la correcta ejecución de la misma.

Los materiales que se empleen en la ejecución de los servicios deberán tener las condiciones, características, calidad y tener la aprobación de la Fiscalización.

Después de la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la ITAIPU todos los documentos requeridos para gestionar el ingreso al local de realización de los servicios.

El CONTRATISTA se obliga a presentar al personal objeto del contrato, con la debida identificación y con los equipos de protección individual (EPI) necesarios para la correcta ejecución de los servicios.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS

3.1. Desmonte y retiro de mamparas de vidrios de boxes existentes.

Las mamparas y materiales desmontados serán acopiados en el Edificio ITAIPU a indicación del Fiscal de ITAIPU, para su posterior traslado al Depósito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Itaipú Binacional, sito en Gral. Máximo Santos casi De la Residenta.

3.2. Provisión y colocación de 50 (cincuenta) estructuras de acero inoxidable. Cada una con las siguientes características:

- 1 (un) travesaño de **aproximadamente 3,00m** de largo por 0,20m de ancho.
- El travesaño con los demás paneles deberán estar ensamblados entre sí, formando tres arcos simétricos, donde irán colocadas las puertas. Al terminar la estructura tendrá un alto de 2,20m.
- Para mejor comprensión remitirse a lo indicado en Planilla de medición de boxes en anexos.

3.2.1. Provisión y colocación de 02 (dos) paneles, tipo mampara divisoria, por cada una de las 50 (cincuenta) estructuras mencionadas en el apartado 3.2, separando cada estructura en 3 (tres) cabinas individuales. Cada panel deberá ser de 1,20m de ancho x 2,20m de alto.

3.2.2. Cada cabina mencionada en el punto **3.2.1** deberá tener las siguientes características:

- **Dimensión de ancho conforme Planilla de mediciones en anexo x 1,20m de fondo.**
- Puertas de **acero inoxidable 0,65 m.** de ancho x 1,80m de alto; montada a la estructura metálica, con dos bisagras de acero inoxidable, con 3 (tres) años de garantía.
- Cerraduras de baño Libre/Ocupado, con 3 (tres) años de garantía.

3.3. Provisión y colocación de 2 (dos) estructuras de acero inoxidable. Cada una con las siguientes características:

- **2 (dos) travesaños de aproximadamente 1,60m por 0,20m de ancho.**
- **1 (un) panel, de 2,20m de alto y ancho según planilla de medición en anexo.**
- **2 (dos) paneles de 2,20m de alto y ancho según planilla de medición en anexo.**
- El travesaño con los demás paneles deberán estar ensamblados entre sí, formando dos arcos simétricos, donde irán colocadas las puertas. Al terminar la estructura tendrá un alto de 2,20m.
- **Para mejor comprensión remitirse a lo indicado en Planilla de medición de boxes en anexos.**

3.3.1. Provisión y colocación de 01 (un) panel, tipo mampara divisoria, por cada una de las 2 (dos) estructuras mencionadas en el apartado **3.3**, separando cada estructura en 2 (dos) cabinas individuales. Cada panel deberá ser de 1,20m de ancho x 2,20m de alto.

3.3.2. Cada cabina mencionada en el punto **3.3.1** deberá tener las siguientes características:

- **Dimensión de ancho conforme Planilla de mediciones en anexo x 1,20m de fondo.**
- Puertas de **acero inoxidable de 0,65m** de ancho x 1,80m de alto; montada a la estructura metálica, con dos bisagras de acero inoxidable, con 3 (tres) años de garantía.
- Cerraduras de baño Libre/Ocupado, con 3 (tres) años de garantía.

3.4. Provisión y colocación de 3 (tres) estructuras de acero inoxidable. Cada una con las siguientes características:

- **2 (dos) travesaños de aproximadamente 1,76 m de largo por 0,20m de ancho.**
- **1 (uno) travesaño de aproximadamente 1,84 m de largo por 0,20m de ancho**
- **1 (un) paño, cubre panel, de 2,20m de alto y ancho conforme Planilla en anexo.**
- **2 (dos) paños, cubre panel de 2,20m de alto y ancho conforme Planilla de medición en anexo.**
- El travesaño con los demás paneles deberán estar ensamblados entre sí, formando dos arcos simétricos, donde irán colocadas las puertas. Al terminar la estructura tendrá un alto de 2,20m.
- **Para mejor comprensión remitirse a lo indicado en Planilla de medición de boxes en anexos.**

3.4.1. Provisión y colocación de 01 (un) panel, tipo mampara divisoria, por cada una de las 3 (tres) estructuras mencionadas en el apartado **3.4**, separando cada estructura en 2

(dos) cabinas individuales. Cada panel deberá ser de 1,20m de ancho x 2,20m de alto.

3.4.2. Cada cabina mencionada en el punto **3.4.1** deberá tener las siguientes características:

- **Dimensión de ancho conforme Planilla de mediciones** x 1,20m de fondo.
- Puertas de **acero inoxidable de 0,65 m** de ancho x 1,80m de alto; montada a la estructura metálica, con dos bisagras de acero inoxidable, con 3 (tres) años de garantía.
- Cerraduras de baño Libre/Ocupado, con 3 (tres) años de garantía.

4. CONSIDERACIONES ADICIONALES

- 4.1.** Todas las estructuras, divisorias y puertas, deberán ser de acero inoxidable 304 escobado, de 1,50mm de espesor.
- 4.2.** Todas las estructuras deberán tener grosor de 2 cm, mientras las divisorias y puertas, deberán tener grosor de 1cm.
- 4.3.** Bisagras y cerraduras serán de acero cromado.
- 4.4.** Todas las estructuras deberán estar correctamente montadas, fijadas por el suelo y las paredes existentes, de tal forma que quede firme.

5. Los servicios serán ejecutados de lunes a sábados en los horarios indicados más abajo, y deberá considerar el Calendario de feriados de la ITAIPU. En forma excepcional podrá solicitarse el servicio los días domingos y feriados a solicitud de la fiscalización. Estos días y horarios podrán ser modificados, de acuerdo a las necesidades, sin que esto implique un costo adicional. Los horarios de realización del servicio son las siguientes:

DE LUNES A VIERNES:

- **MAÑANA:** 07:30 Hs. a 12:00 Hs.
- **TARDE:** 13:30 Hs. a 17:00 Hs.
- **SÁBADOS:** 07:00 Hs. a 18:00 Hs.

IMAGEN ILUSTRATIVA

