

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 2209 -18

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO AMBIENTAL. CIUDAD DE HERNANDARIAS- ALTO PARANÁ.

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2209-18, la ITAIPU responde consulta realizada por interesada en esta licitación:

PREGUNTA 1

Luego de hacer una exhaustiva búsqueda en el mercado encontramos que las mallas electrosoldadas especificadas en el llamado para el cerco no hay en existencia en plaza. Las mallas importadas cuentan con módulos de 2.50m de ancho, varillas de 4.19 o 4.8 mm y apertura de recuadro de 7.8x5, mientras que en las EE.TT. solicita módulo de 3.00 m de ancho, varillas de 5 mm de espesor y apertura del recuadro de 100x50.

Las mallas electrosoldadas de 5 mm que sí hay en existencia no concuerdan con la apertura de recuadro, en el mercado encontramos aperturas de 150x150 o 200x200.

Por otra parte, de modo a poder cumplir con las EE.TT. y realizar las mallas, consultamos si se pueden realizar con varillas lisas de 6 mm, puesto que tampoco se encuentra en plaza las varillas lisas de 5 mm.

RESPUESTA

Las mallas electrosoldadas deberán atender a lo estipulado en el Punto 5 - Descripción de los Servicios, ítem 80 de las Especificaciones Técnicas.

Caso sean fabricadas las mallas metálicas a través de carpintería, las mismas deberán ser fabricadas con varillas de diámetro mínimo igual a 5mm, no existiendo restricciones para el uso de varillas del mismo tipo con diámetro superior.

PREGUNTA 2

Sobre el ítem 2.4 del Pliego de Bases.

Habilitación técnica:

"- 250m lineal de cercado con paneles de malla electrosoldada galvanizada..."

Podría convalidar cercado con tejido tipo malla de alambre galvanizado 2x2" con postes de hormigon? o en su defecto cercado perimetral de chanchas con caños galvanizados de 2" y alambre de malla tejida 2x2"?

Hacemos la solicitud en vista que el material solicitado por la convocante malla electrosoldada galvanizada no es un material comúnmente utilizado en cercados, comercialmente carece de la protección galvanizada la cual habría que hacer, y más bien este material es idóneo para estructuras de hormigón.

RESPUESTA

Se mantiene lo estipulado en el Anexo I - Documentación para la Habilitación Técnica, aclarando que son aceptadas Constancias de Servicios realizados de cercados metálicos del tipo malla electrosoldadas o del tipo fabricadas a través de carpintería metálica (verja metálica).

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 2209-18.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 24 de octubre de 2018.